

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 11/02/2021

OGGETTO: **CEI 0-21, 2014-09**
CEI 0-21;V1, 2014-12
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X*	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: **WESTERN CO. Srl**
Via Pasubio 1
63074 San Benedetto del Tronto
Italia

MODELLO:	Leonardo PRO 3000/48
POTENZA NOMINALE:	2,4kW

VERSIONE FIRMWARE: **2648404**

NUMERO DI FASI: **monofase**

NOTA:

* Il dispositivo è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza. Il dispositivo è limitato a impianti fino a 3kW.
Condizioni di connessione e riconnessione via esterno SPI.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 28/02/2021

Esaminati i Fascicoli Prove n°16PP163-01, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: **16-032-00**

Data di emissione: **2016-03-23**



Andreas Aufmuth
Responsabile di certificazione

